

Dotyczy postępowania o nazwie: „Modernizacja kotłowni węglowej na kociłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opalowym lekkim zlokalizowanej przy ul. Radomskiej w Przysusze.

ZEC 1.2018

Pytania do postępowania przetargowego 1

pytania do części instalacyjnej

1. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi jedynie odcinek od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku biegnący do budynku kotłowni - czy szafka gazowa z osprzętem usytuowana na ścianie zewnętrznej budynku również wchodzi w wycenę?
2. Czy modernizacji podlegają podwężelki (rozdzielacze z armatura plus pomieszczenie wg warunków technicznych) w poszczególnych budynkach gdzie dochodzi sieć ciepłownicza? Jeśli tak proszę o załączenie schematu i rzutu każdego podwężła oraz o doprecyzowanie zakresu wyceny tudzież potem wykonania.
3. W związku z tym, iż na stronie 4 Opisu technologii kotłowni jest zapis: "Inwestor w wyniku ubytków wody w zładzie sieci podejrzewa nieszczelności sieci ciepłowniczych...." - natomiast zakres postępowania jasno określa, iż wymianie sieci preizolowane **nie podlegają** w związku z tym co Wykonawca ma zrobić z taką wiedzą którą przedstawił Projektant w projekcie-opis strona 4ta. Prosimy o doprecyzowanie.
4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dot opomiarowania - opis technologii strona 5ta-informacja iż układ dostarczania ciepła jest opomiarowany, a strona 6 ta - informacja iż będzie opomiarowany. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, oraz o informacje jeśli w zakres wchodzi układ opomiarowania na poszczególnych budynkach - to proszę o podanie średnic ciepłomierzy, oraz o informacje jak ma odbywać się odczyt-czy jedynie na licznikach ciepła w poszczególnych węzłach?
5. Jak odbywa się realizacja ciepłej wody użytkowej na poszczególnych budynkach?
6. W opisie technicznym technologii kotłowni mamy informację, iż serwis kotłowni ma być realizowany przez bezprzewodowy monitoring zdalny? Proszę o informacje co w ramach tego bezprzewodowego monitoringu będzie podlegało parametryzacji-jakie parametry mają zostać wyświetlane, czy przewiduje się wizualizację na innym urządzeniu niż automatyka producenta kotłów?
7. Na jakie ciśnienie dyspozycyjne gazu przed palnikiem zostały wykonane doboru palników? Pytamy, ponieważ producent twierdzi, iż ma 3 wersje doborów na różne ciśnienie- dlatego na tym etapie należy to doprecyzować i dopytać projektanta.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi wymiana instalacji co i grzejników w poszczególnych budynkach a jedynie doposażenie grzejników w zawory termostatyczne RTD-G i Głowice np typu RAW?- Pytamy ponieważ w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia widnieje szeroko pojęty punkt pn: 3,2,7 Modernizacja instalacji wewnętrznej C.O w budynkach
9. Jakie parametry kotłów Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie równoważności tych urządzeń?

10. Czy bateria zbiorników olejowych to 10 zbiorników po 1500, czy 10 zbiorników po 2500 l? - załącznik do dokumentacji jak niżej mówi o pojemności 2500 l

1

3 INSTALACJA OLEJOWA SPEC DO RYS KT-03.PDF - Adobe Reader

Okno: Edycja Widok Olsno Pomoc

Obraz

73,9%

Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji olejowej kotłowni

Lp	Nazwa i typ	Il. Sz. t	Producent Artykuł
1	Filtr oleju jednodrogowy TOC 80	2	kat. 2122800
2	Flexo-block - przyłącze szwane do inst. jednorur. + ogranicznik - sygnalizator poziomu	2	Na wyp. poz. 3 kat. 2053351
3	Zbiornik oleju TYP 2500-0 o poj 2500 L	10	
3a	Palet ZP	2	
3b	Palet ZR	10	
4	Gazybek odpowiadający instalację DN40	1	kat. 20300616
5	Przewód Cu DN15*1, 100,0 mb	-	DIN 1786
6	Szafka płytowa z zamknięciem 40cmx40cm	1	Wyt. własne
7	Zamknięcie rury zalewowej 2"	1	kat. 2010316
8	Automat membranowy OILSTOP V	1	kat. 2104103
9	Mechaniczny wskaźnik poziomu	1	kat. 2130512
10	Zawór szybkozamykający DN15	1	kat. 2100055
11	Termistorowy detektor zalania nadzor. przestrz.	1	kat. AN44510
12	Zawór przełączający podwójny	1	kat. 2103250

23

natomiast w opisie technicznym Projektu modernizacji kotłowni widnieje na ostatniej stronie (też 22) pojemność 1500 l - Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

11. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym strona 16 pkt 22 Wytyczne Wod-kan -demontaże istniejących urządzeń instalacyjnych kotłowni wg opracowania kosztorysowego. (ta sama wzmianka na stronie 17 opisu)

12. Proszę o załączenie warunków przedsiębiorstwa gazowego.

13. Pytanie- do zapisu strona 19 Opisu co Projektant ma na myśli pisząc iż zalecane jest wyposażenie dodatkowe zalecane przez producenta /pełna wersja ofertowa/? - proszę o zestawienie materiałowe.

14. czy Zamawiający zapewni paliwo na rozruch?

15. Proszę o potwierdzenie, iż usługi związane z odbiorem urządzeń ciśnieniowych oraz usługi serwisowe objęte będą oddzielną umową?