

12. Wymagania dotyczące rodzaju i posadowienia reduktora:  
- **NIE DOTYCZY**
13. Granica własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:  
**Zasuwa odcinająca doziemna na wyjściu za zespołem gazowym.**
14. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego:  
**zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)**
15. Wymagania dotyczące stacji gazowej lub rodzaju układu pomiarowego:  
**Zespół gazowy pomiarowy o przepustowości  $Q = 160 \text{ m}^3/\text{h}$**
16. Projektowana wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej:  
**37 135,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 00/100) + VAT (23%)**  
Powyższa opłata naliczana jest zgodnie z taryfą DRG.DRG-2.4212-84.2016.AIK zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2017 r.
17. Obudowa jako pomieszczenie techniczne jest własnością DUON Dystrybucji S.A.
18. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy wnioskodawcą a DUON Dystrybucja S.A.
19. **Uprawniony przedstawiciel Firmy DUON Dystrybucja S.A. zgłosi się do Wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie do sieci w celu zawarcia umowy przyłączeniowej. W/w umowa określi sposób finansowania i realizacji przyłącza gazowego. Umowa zostanie zawarta po przedłożeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:**
  - warunków przyłączenia
  - tytułu prawnego do korzystania z obiektu - w przypadku współwłasności - zgoda współwłaściciela
  - wypisu z rejestru handlowego oraz upoważnienia osób do reprezentowania spółki na zewnątrz
20. Projektant przyłącza zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w projekcie technicznym sposobu włączenia do czynnego gazociągu, niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania takiego włączenia oraz rodzaju i ilości nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przyłącza.
21. Na projektowanym przyłączu należy zastosować kształtkę PE/stal umożliwiającą zmianę rodzaju materiału rury 1,50 m **przed zespołem gazowym.**
22. Projekt techniczny należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym.
23. Projektant przyłącza przed uzgodnieniami branżowymi zobowiązany jest uzgodnić projekt pod względem rozwiązań technicznych z DUON Dystrybucja S.A. Wymaga się sporządzenia dokumentacji projektowej w 4-ech egzemplarzach.
24. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
25. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania. Opłata za przyłączenie zostanie naliczona zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu podpisania umowy o przyłączenie.
26. **Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia gazociągu (przyłącza) przez przedmiotową nieruchomość bądź przez sąsiednie nieruchomości innych właścicieli (użytkowników wieczystych) to warunkiem wykonania przyłączenia będzie na żądanie DUON Dystrybucji S.A. ustanowienia na rzecz właściciela sieci gazowej i ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości na której jest realizowane przyłączenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu związanej z posadowieniem i eksploatacją przyłącza (sieci gazowej). Służebność przesyłu winna zapewnić dostęp do przyłącza.**
27. Z wydаныmi warunkami zapoznałem/am się co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Wnioskodawcy

Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja S.A.

Członek Zarządu  
Urszula Figura

PREZES ZARZĄDU  
mgr Jarosław Korycki

Arkadiusz Walczak  
Kierownik  
ds. Inwestycji i Rozwoju Sieci  
Gazowych

