

Dotyczy

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizowanej kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem, zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze"

Nr sprawy: ZEC 1. 2018

Odp. Ad.1

Istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej kotłowni należy przenieść bez wymiany na nowy.

Wnętrzna obudowa układu ZL-1 powinna zostać wymieniona na nową jako wykonanie zewnętrzne

Odp. Ad.2

Patrz zapis pkt. Ad.1

Odp. Ad.3

Jako magazyn oleju zaprojektowano zbiorniki jednościenne.

Poza powyższym Oferenta obowiązuje zapis pkt 9 str 8 - Projekt technologiczny kotłowni oraz przedmiar robót do projektu technologii pkt 86 d.2.

Dodatkowo patrz odpowiedź (Ad.6) na zapytania oferenta z dnia 12-01-2018 r.

umieszczona na stronie internetowej PGKIM Przysucha

Odp. Ad.4

Automatyka kotłowa i zastosowane w niej moduły powinny obsłużyć oprócz pompowych obiegów kotłowych - 1 obieg grzewczy z / lub bez mieszacza, podgrzewu ciepłej wody z kotłowni nie przewiduje się.

Odp. Ad.5

Patrz odpowiedź (Ad.1) na zapytania oferenta z dnia 12-01-2018 r.

umieszczona na stronie internetowej PGKIM Przysucha

Odp. Ad.6

Patrz odpowiedź (Ad.2) na zapytania oferenta z dnia 12-01-2018 r. umieszczona na stronie internetowej PGKIM Przysucha

Odp. Ad.7

Patrz zapis pkt. Ad.6